

施工图审查意见答复单

项目名称	桐城经开区汽车零部件制造产业园项目		
建设单位名称	桐城市天正新能源有限公司	专业名称	建筑
审查意见		答复意见	
<p>1. 总平面图中，补充本建筑以及周边建筑的耐火等级以及火灾危险等级。</p> <p>2. 消防设计文件未见。</p> <p>3. 设计说明中，图集02J003、05J909、06J305、07J604、已废止，请用现行图集进行引用，GB50209-95已废止，按现行规范进行。</p> <p>4. 室内装修表中，乳胶漆内墙燃烧性能等级不得为A级。</p> <p>5. 新建建筑应安装太阳能系统且太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第 5.2.1, 5.2.4条。</p> <p>6. 根据《安徽省光伏建筑一体化试点示范和推广应用实施方案》要求，新建工业厂房应同步配套建设光伏设施，且光伏发电组件投影面积不少于有效屋顶面积的50%。</p> <p>7. 补充防烟分区表格，并进行面积核算，手动装置应在建筑图示意。</p> <p>8. 屋面补充检修措施，溢流口位置；屋面图中应改为排水坡度i=6%。</p>		<p>1. null</p> <p>2. null</p> <p>3. null</p> <p>4. null</p> <p>5. null</p> <p>6. null</p> <p>7. null</p> <p>8. null</p>	
设计单位	中科公诚设计集团有限公司		
修改人			
校审人		项目经理	
日期			